

**АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ С
ПОСЕЩЕНИЕМ СУБЪЕКТА (ОБЪЕКТА) КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА № 1/_____**

Мартукский с.о.
Место составления

23.02.2024 г.
15:52 Время

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Мартукского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении профилактического контроля с посещением, на основании которого проведена проверка, № 1 от г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением
СЕРИКПАЕВ АЛИМЖАН СЕРИКПАЕВИЧ - Главный специалист
БОНДАРЕНКО СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - старший инженер
АКНАЗАРОВ НУРЛАН УТЕГЕНОВИЧ - инженер

4. Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении профилактического контроля с посещением)
Коммунальное государственное учреждение "Мартукская общеобразовательная средняя школа №1" государственного учреждения "Отдел образования Мартукского района Управления образования Актюбинской области".

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта профилактического контроля с посещением:

Мартукская общеобразовательная средняя школа №1, Актюбинская область, Мартукский район, Мартук, Абая (улица), 20А.

5. Срок проведения профилактического контроля с посещением 20.02.2024 - 23.02.2024


6. Сведения о результатах профилактического контроля с посещением, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула) Нарушения выявлены в ходе проведения профилактического контроля были выявлены нарушения требований пожарной безопасности. .

Мартукская общеобразовательная средняя школа №1

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
1	Допускается складирование и хранение под лестничными маршами и на лестничных площадках вещей, мебели, горючих материалов (Правила пожарной безопасности утвержденные Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21.02.2022 года №55, подпункт-10, пункт-24);	П. 37 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

2	Ограждение, установленное на крыше здания частично находится в неисправном состоянии. Правила пожарной безопасности утвержденный Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21.02.2022 года №55, пункт 26);	П. 54 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
3	Допускается использование незакрепленной розетки в кабинете психолога (Правила пожарной безопасности утвержденный Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21.02.2022 года №55 подпункт 2, пункт 86);	П. 75 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
4	В серверной допускается использование электрической розетки на горючем основании. (Правила пожарной безопасности утвержденный Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21.02.2022 года №55 пункт 79);	П. 82 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
5	В подвале в распределительных коробках оконцевания и ответвления жил проводов производится без опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов. (Правила пожарной безопасности утвержденный Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21.02.2022 года №55, пункт-1500);	П. 83 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
6	В школе пожарная сигнализация находится в неисправном состоянии. (Правила пожарной безопасности утвержденный Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21.02.2022 года №55 пункт 6);	П. 120 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением



8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении профилактического контроля с посещением, их подписи или отказ от подписи

Ознакомлен А.С. Всоем А.С.

9. Замечания и (или) возражение по результатам профилактического контроля с посещением

Не выявлено А.С. Всоем А.С.

Приложение на « » листах

«23» 02 2022 г.

Примечание: Согласно пункта 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений. В заявлении необходимо изложить меры, которые будут приняты по устранению нарушений, и объективные причины продления сроков устранения нарушений. Государственный орган, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении доводов принимает решение о продлении сроков устранения нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.