

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ № 1/_____

Мартукский с.о.
Место составления

23.02.2024 г.
Время 15:52

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Мартукского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка № 1 от 06.02.2024 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку
СЕРИКПАЕВ АЛИМЖАН СЕРИКПАЕВИЧ - Главный специалист
БОНДАРЕНКО СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - старший инженер
АКНАЗАРОВ НУРЛАН УТЕГЕНОВИЧ - инженер

4. Наименование проверяемого субъекта, объекта (наименование юридического лица или его филиала и (или) представительства, фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, в отношении которого назначено проведение проверки, его местонахождение, участок территории, индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (ИИН/БИН)

970640001149, Коммунальное государственное учреждение "Мартукская общеобразовательная средняя школа №1" государственного учреждения "Отдел образования Мартукского района Управления образования Актюбинской области".

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта:
Мартукская общеобразовательная средняя школа №1, Актюбинская область, Мартукский район, Мартук, Абая (улица), 20А.

5. Период проведения проверки 20.02.2024 - 23.02.2024

6. За нарушение законодательства и других нормативных правовых актов Республики Казахстан (с учетом части 7 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан) предписываю выполнить следующие мероприятия:

Мартукская общеобразовательная средняя школа №1

№	Перечень выявленных нарушений (пункты требований и наименования проверочных листов по которым выявлены нарушения)	Оценка степени риска	Рекомендации и указания по устранению выявленных нарушений,сроки их устранения
1	П. 37 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Устранить складирование под лестничным маршем горючих материалов. (Правила пожарной безопасности утвержденные Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21.02.2022 года №55, подпункт-10, пункт-24);

			срок устранения: 24.04.2024
2	П. 54 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Значительное	Ограждение, установленное на крыше здания привести в исправное состояние (Правила пожарной безопасности утвержденный Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21.02.2022 года №55, пункт 26); срок устранения: 24.04.2024
3	П. 75 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности, в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Закрепить розетку в кабинете психолога. (Правила пожарной безопасности утвержденный Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21.02.2022 года №55 подпункт 2, пункт 86); срок устранения: 24.04.2024
4	П. 82 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	В серверной устранить применение розетки на горячем основании. (Правила пожарной безопасности утвержденный Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21.02.2022 года №55 пункт 79); срок устранения: 24.04.2024
5	П. 83 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	В подвале в распределительных коробках, оконцевания и ответвления жил проводов произвести при помощи опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов. (Правила пожарной безопасности утвержденный Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21.02.2022 года №55, пункт-1500); срок устранения: 24.04.2024
6	П. 120 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении	Грубое	В школе пожарную сигнализацию, привести в рабочее состояние. (Правила пожарной безопасности

объектов независимо от категории,
предназначения и вида деятельности

утвержденный Приказом
Министра по чрезвычайным
ситуациям Республики
Казахстан от 21.02.2022 года
№55 пункт 6);
срок устранения: 24.04.2024

7. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предписанием представителя субъекта контроля и надзора (руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица), а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи

Ознакомлен Соловьев Д. Е.

8. Предписание внес (ФИО (при его наличии) должностного лица уполномоченного органа, проводившего проверку, подпись)

Г. Игнатьев ОКС Тендорева С. А. Юсуп

9. Предписание получил (ФИО (при его наличии) руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физическое лицо), подпись

получил Соловьев Д. Е.

«13» 02 2024г.

